

DECLARATION CE DE CONFORMITE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Nous,
We,
MGE UPS Systems
Inovallée
140, Av Jean Kuntzman
38330 St Ismier

déclarons que les produits : **APC by Schneider Electric**
declare that products :

(Type de produits) : **MGE™ Galaxy™ 7000**
(Products type) **Single UPS/Integrated parallel UPS (Modular) 160, 200, 250, 300, 400, 500 kVA**
Frequency converter UPS 160, 200, 250, 300, 400, 500 kVA
Parallel with SSC UPS 250, 300, 400, 500 kVA
SSC (NS) 800, 1200, 2000 kVA / 2000 kVA light

sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à leur destination,
à la réglementation, aux normes en vigueur, aux instructions du constructeur
et aux règles de l'art,
*subject to installation, maintenance and use conforming to their intended purpose, to standard practice to the
applicable installations regulations and manufacturer's instructions,*

sont conformes aux normes suivantes, *are in accordance with the following standards :*

Norme de sécurité des ASI : **CEI/EN 62040-1-2 édition (2002/2003)**
Safety standard of UPS :

Norme de CEM des ASI : **CEI/EN 62040-2 édition (2005/2006)**
EMC standard of UPS :

conformément aux dispositions des Directives du Conseil suivantes :
in accordance with the provisions of the following directives :

- **Directive Basse Tension : 2006/95/CEE**
Low voltage directive
- **Directive CEM : 2004/108/CEE**
EMC directive

1ère apposition du marquage CE: **Septembre 2008**
1st apposition of EC marking: September 2008

Montbonnot, April 2010

Signature autorisée / Authorized signature
Nom / Name : Jean Loup BONNET-MASIMBERT
Titre / Title : Montbonnot Engineering Manager